



# OBEC MILOSLAVOV

Miloslavov 181, 90042

Č. j. SÚ-1630/2018/Ra

V Miloslavove 2. 10. 2018

## Verejná vyhláška

### ROZHODNUTIE

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe vykonaného konania, podľa §§ 46,47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a podľa §§ 39, 39a ods.1,2 stavebného zákona, v spojení s §4 vyhl. MZP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

#### rozhodnutie o umiestnení stavby :

**„Miloslavov, napojenie záhradkárskej osady na elektrickú energiu“,**

v členení stavby na stavebné objekty:

- SO-01 VN káblové vedenie
- SO-02 NN káblové vedenie
- SO-03 NN káblové prípojky
- PS 01 Transformačná stanica EH8

Umiestnenie stavby na parcelách. č.:

Miloslavov, Alžbetin Dvor parc.č. 177/19, 178/17, 179/70, 180, 183/1, 183/2, 185/15, 185/26, 185/225, 185/226, 187/29, 397, 399/1 registra „C“ a 1059/4, 1060/8, 1060/9, 1060/13 registra „E“ k. ú. Miloslavov.

navrhovateľovi: **Ing. Jozef Sochna, Furdekova 8, 85103 Bratislava**  
**Zuzana Mazanová, Gwerkovej 3, 851 04 Bratislava**

druh stavby: inžinierska stavba podľa §43a, ods. 3., psm. i.) stavebného zákona

#### Umiestnenie stavby a popis stavby:

Stavba sa umiestňuje podľa dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie spracovanej VELEN s. r. o. , Panholec 2/B, 902 01 Pezinok, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Bakyta, podľa priloženej situácie stavby – výkres č. 2. Navrhovaná stavba rieši zásobovanie elektrickou energiou záhradkárskej osady v lokalite Staničná ulica (pri železničnej trati) v miestnej časti Alžbetin Dvor. Stavba sa nachádza v extraviláne obce Miloslavov.

Záujmové územie navrhovaných káblových vedení VN a NN je v chránenej vodohospodárskej oblasti a trasy NN vedení sú v ochrannom pásme železnice (TÚ 2862 žst. Nové Košariská – žst. Kvetoslavov). Trasy navrhovaných vedení VN a NN sú situované tak, že nedôjde k žiadnemu výrubu stromov.

**SO 01 VN káblové vedenie** - trasa vedenia VN bude z existujúcej TS 002-012 ( situovanej na parcele č. 185/15, 185/225 a 185/226, 185/227,) do novej navrhovanej transformačnej stanice TS EH8 na parcele 179/70. K. ú. Miloslavov. VN rozvody sú trasované cez parcely 397, 178/1 (= 1059/4, 1060/8, 1060/9 registra „E“ ), 178/17, 395, 177/19, k. ú. Miloslavov pozdĺž hranice záhradkárskej osady zo severnej strany. Dĺžka trasy VN káblového vedenia 22-NA2XS2Y 3x (1x240)mm<sup>2</sup> je 560m. V zmysle zákona o energetike č. 656/2004§36 je definované ochranné pásmo VN káblového vedenia pri napätí do 110 kV, ktoré je 1 m vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla.

**SO-02 NN káblové vedenie:** bod napojenia verejného distribučného rozvodu bude z novej transformačnej stanice TS EH8 na parcele č. 179/70 a z existujúcej TS 0002-012. Distribučné rozvody NN budú trasované po nespevnenej komunikácii v záhradkárskej osade na parcelách 185/26,187/226, 187/29, 183/2, 183/1, 180, 399/1, k. ú. Miloslavov. Na trase NN káblového distribučného vedenia, ktoré má celkovú dĺžku 1 950m je navrhnutých 8ks rozpojovacích a istiacich skríň SR4 (5x400A). NN vedenie bude realizované káblom NAYY – J 4x 240mm<sup>2</sup>.

**SO-03 NN káblové prípojky** - rieši prípojky pre jednotlivé parcely v záhradkárskej osade pri železnici do skupinových elektromerových rozvádzačov, ktoré sú situované tesne pri PRIS skrinách, ktoré sú súčasťou distribučných rozvodov NN. NN káblové prípojky sú navrhnuté káblom NAYY – J 4x 95mm<sup>2</sup>. Navrhovaných je 9 ks skupinových elektromerových rozvádzačov, v každom RE skupinovom rozvádzači je možné umiestniť a pripojiť 8 elektromerov.

**PS-01 Transformačná stanica EH8** : v lokalite záhradkárskej osady je navrhovaná nová kiosková transformačná stanica TS EH8 situovaná na parcele 179/70, k. ú. Miloslavov. Navrhovaná kiosková transformačná stanica TS EH8 HARAMIA Tr 1x250kVA s transformátorom 1x250kVA, je atypická svojou výškou 1,93m nad terénom, s pôdorysnými rozmermi 1,9m x 2,3m a vzhľadom na svoje rozmery sa obsluhuje len zvonka bez možnosti vstupu do vútorného priestoru. Transformačná stanica svojím vyhotovením vyhovuje STN EN 61 330.

#### **A. Podmienky pre umiestnenie stavby - polohové a výškové osadenie stavby:**

A.1. Stavba sa umiestňuje podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, ktorú spracoval spracovanej VELEN s. r. o., Panholec 2/B, 902 01 Pezinok, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Bakyta. Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v priloženej situácii stavby – výkres č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### A.2. Údaje o vplyve stavby na životné prostredie:

Umiestnením a výstavbou technickej infraštruktúry v danej lokalite nedôjde k žiadnemu výrubu drevín, nakoľko dotknuté územie je orná pôda bez stromovej zelene alebo nespevnená komunikácia v záhradkárskej osade. Výstavbou navrhovanej stavby ani jej prevádzkou nebudú vznikať nebezpečné odpady. Odpady, ktoré vzniknú z výstavby budú len výkopová zemina, ktorá sa použije na spätné zásypy. Z realizačných prác zhotoviteľ stavby v spolupráci s investorom predloží na Okresný úrad v Senci odbor starostlivosti o životné prostredie evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich spätnom použití alebo zneškodnení.

#### **B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :**

##### B.1.Okresný úrad Senec - odbor ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, uvedené v stanovisku č.j.OU-SC-OSZP/2018/9830 zo dňa 04. 05. 2018 :

- Stavba sa umiestňuje mimo zastavaného územia obce a v území kde platí prvý stupeň územnej ochrany ( všeobecná ochrana na území SR) v rozsahu ustanovení §12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
- Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby, ak budú dotknuté stavebnou činnosťou a budú spĺňať zákonom určené parametre: s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m<sup>2</sup>, o súhlase na výrub podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je príslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán ochrany prírody a krajiny.
- V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevo chráni celá ( koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

##### B. 2. Okresný úrad Senec - odbor ŽP, úsek odpadového hospodárstva stanovisku č.j.OU-SC-OSZP/2018/9955-SI zo dňa 9. 5. 2018: nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.

- Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú s a tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 – držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Pôvodca je povinný jednotlivé odpady správne zaradovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov a poddruhov (katalógových čísel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a v súlade so zákonom o odpadoch.

- Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14ods. 1 písm. f) a g.) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.

- Ak nekontaminovaná zemina a iný prirodzené sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

- Investor pôvodca komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.

- Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b.) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím v správnom konaní.

### B. 3. Krajský pamiatkový úrad, č.KPUBA-2018/13070-02/049327/PRA zo dňa 7. 06. 2018 :

súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby s podmienkou:

- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Toto záväzné stanovisko po uplynutí 3 rokov stráca platnosť, ak nedošlo k použitiu na účel, na ktoré bolo určené. Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na urbanisticko-architektonickom riešení predmetnej stavby a je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

### B.4. Západoslovenská distribučná, a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21. 03. 2018

Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou projektovou dokumentáciou predmetnej stavby

„**Miloslavov napojenie záhradkárskej osady na elektrickú energiu**“ v rozsahu : Kiosková transformačná stanica, VN káblové vedenie, NN káblové vedenie, NN káblové prípojky ako dokumentciou na územné konanie v zásade súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. Horeuvedená stavba bude napojené z novej kioskovej TS typ : EH8-630kVA osadenej transformátorom o výkone 250kVA, 22kV rozvádzačom typ:8DJH v radení KKT a 8 vývodovým rozvádzačom. Nová kiosková TS bude pripojená z jednej strany na spojovacie pole l. č. 228-437 cez nový zvislý UV typ: Fla 15/6400 a z druhej strany do existujúcej TS 2000-012. VN káblové vedenie bude realizované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x 240 o dĺžke cca 990 m. NN distribučné káblové rozvody budú realizované z novej kioskovej TS káblami typu NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> o dĺžke cca 1900m, pričom budú okruhované v 8ks NN skrine SR. Vybudovanie 22kV káblového vedenia TS a NN rozvodov, ktoré budú mať distribučný charakter zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská doistribučná a.s. a investorom.

2. Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane skupinových elektromerových rozvádzačov a elektromerových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady investor, pričom deliacim miestom budú NN skrine SR.

3. Elektromerové rozvádzače budú umiestnené vo verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak aby boli prístupné na verejne prístupnom mieste tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor.

4. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x25 A char. B pre každé odberné miesto.

5. Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe zmlúv op pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre SP žiadame predložiť – výkaz – výmer vyprojektovaných kapcít s dôrazom na dĺžky NN káblových distribučných vedení a výkopových prác.

7. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská doistribučná, a.s. (silové a oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava – mesto, hraničná č 14, pre zariadenia VVN sietí na tíme správy VVN Čulenova č. 3.

8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku.

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

9. Pre potreby budovania energetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok (koridor) resp. priestor vhodný pre buovanie energetického zariadenia. Majtkoprávne vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.

10. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú súčasťou distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pre realizáciu predmetnej stavby majtkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom podľa životnosti.

11. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s na základe „Zmluvy o spolupráci“ ako vlastnú investíciu.

12. Zmluva o spolupráci bude vypracovaná po predložení ďalšieho stupňa pprojektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

13. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

14. Zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení ZSE Distribúcia, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

- Za detailné riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná / Západoslovenská energetika, a.s.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná / Západoslovenská energetika, a.s.

### **C. Ostatné podmienky stavebného úradu a požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné konanie:**

C.1. V projekte stavby pre stavebné povolenie spracovať POV a prepravné trasy tak, aby počas výstavby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia zvýšenou prašnosťou, hlučnosťou a k zhoršeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Zariadenie staveniska umiestniť na najvzdialenejšiu stranu staveniska od existujúcej obytnej zástavby, s dôrazom na smer prevládajúcich SZ vetrov.

C.2. V projekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodrží podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a zároveň zapracuje ich požiadavky do PD pre stavebné povolenie. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavebník predloží spolu s posúdením splnenia podmienok územného rozhodnutia.

C.3. V projekte stavby pre stavebné povolenie rešpektovať a zakresliť existujúce podzemné a nadzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma.

### **D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V územnom konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

### **Odôvodnenie :**

Navrhovatelia Ing. Jozef Sochna, Furdekova 8, 85103 Bratislava, Zuzana Mazanová, Gwerkovej 3, 851 04 Bratislava podali dňa 25. 06. 2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „**Miloslavov, napojenie záhradkárskej osady na elektrickú energiu**“, miesto stavby: Miloslavov, Alžbetin Dvor parc.č. 177/19, 178/17, 179/70, 180, 183/1, 183/2, 185/15, 185/26, 185/225, 185/226, 187/29, 397, 399/1 registra „C“ a 1059/4, 1060/8, 1060/9, 1060/13 registra „E“ k. ú. Miloslavov.

K pozemkom na, ktorých sa uskutočňuje stavba podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona stavebník preukázal vlastnícke právo alebo iné právo podľa § 139 ods. 1. písm. a.), b.) stavebného zákona. Podľa §139 ods. 1 písm. a.), b.) pod pojmom „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie právo na základe iného zmluvného vzťahu k pozemku a stavbe na ňom alebo právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou. Podľa §11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o energetike) je držiteľ povolenia „Západoslovenská distribučná, a.s. oprávnená zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie elektroenergetické zariadenia prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb, pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku, oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľností, čo je preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom určeným na zastavanie podľa §139 stavebného zákona.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté územné konanie. Stavebný úrad posúdil súlad návrhu na vydanie územného rozhodnutia podľa platnej ÚPD v zmysle ustanovení §§ 37, 38 stavebného zákona. Začatie územného konania bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou - listom č. 1105/2018/Ra zo dňa 13. 06. 2018. Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní

boli preskúmané, skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Svoje stanoviská oznámili : OÚ Senec - Odbor starostlivosti o životné prostredie : úseky: Odpadové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s. Ich podmienky pre realizáciu stavby sú uvedené v podmienkach územného rozhodnutia.

V územnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení §§ 37, 38 stavebného zákona, pričom zistil, že umiestnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy ostatných účastníkov územného konania. Na základe horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková časť tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 ods.1) stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle § 40 ods.3) stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods.4) stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok vo výške 100.- Eur podľa položky 59 ods. a) 2. zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

#### Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obec Miloslavov, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Milan Baďanský  
starosta obce

#### Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručuje neznámym účastníkom územného konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Miloslavov a súčasne sa zverejní na jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa : 4. 10. 2018

Rozhodnutie bolo zvesené dňa :

Obec Miloslavov  
Miloslavov 181  
900 42 Miloslavov

Pečiatka, podpis

IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662132

Pečiatka, podpis

#### Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :

- Ing. Jozef Sochna, Furdekova 8, 85103 Bratislava
- Zuzana Mazanová, Gwerkovej 3, 851 04 Bratislava
- § 36 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej stavby priamo dotknuté.
- Obec Miloslavov

Na vedomie:

Ing. Jozef Sochna, Furdekova 8, 85103 Bratislava  
Zuzana Mazanová, Gwerkovej 3, 851 04 Bratislava

Co: Stavebný úrad – spis

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

