


PARAMETRE PROSTREDIA STN EN 60721-3-3

VONKAJŠIE PRIESTORY - JK5/JC1/JZ2/JB3/JZ3/JM1 - IE35

NÁZOV MIESTNOSTI - POPIS	VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51	POZNÁMKA
VONKAJŠIE PRIESTORY - NECHRÁNENÉ	A47, A67, A61, A22 (obzr), A65, A72, A61, A41, A62, A12, A4 A43, A71, A22, A62, AS2, BA1, B63, B61, CA1, CB1	

- ### LEGENDA ELEKTRO :
- NAVRH. NN KÁBLOVÉ ROZVODY**
 - KÁBEL 1xV NAYY-J 4x240, NN-ROZVODY
 - KÁBEL 1xV NAYY-J 4x25, NN-PRÍPOJKY
 - NAVRHOVANÁ SKRÍŇA SR1-5**
 - NAVRHOVANÝ EL. ROZVADZAČ RE**
 - NAVRH. NN KÁBEL VEŘEJ. OSVETL.**
 - CYKY-J 4x10 mm²
 - EL. STOŽIAR VO**
 - ULIČNÉ SVETLO SÍŤO ŠED, 1x 35W, IP66
 - + OCELOVÝ ULIČNÝ STOŽIAR SB 6/76P, L=6,0m SO ZEM. KONCOM



- ### POZNÁMKA ELEKTRO
- ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/PEN 50Hz, 400V / TN-C
3/N/PE 50Hz, 400V / TN-C-S
 - OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÓDOM STN 33 2000-4-41
Zl. 411.3.1 OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPÁLANIE
Zl. 411.3.2 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČIE
 - OCHRANA STĺPVOV VO PRED BLESKOM - UZEMNENÍM STOŽIAROV

Poznámka:
Každú zmenu voči projektu konzultovať s autorom projektu - architektom !!!
Dielo je chránené autorskými právami, svojvoľné zmeny, kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné !!!

názov stavby:	IBV ALŽBETIN DVOR, časť obce Mitoševcov		Krajčí & Gaňo architects www.krajci-gano.com
miesto stavby:	MILOSLAVOV, okres Senec, katastrálne územie: Mitoševcov C.štav. KN p.č.: 480/145		
objekt :	SO-07 DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN	stupeň PD:	SP+RP
investor:	ZÁPADOSL. DISTRIBUČNÁ a.s. ČULENOVA 6, BRATISLAVA	A4 formáty:	8
autor:	ING.ARCH.MARTIN KRAJČÍ, ING.ARCH.TOMÁŠ GAŇO	dátum:	01/2022
sppracovateľ:	JOZEF RUMAN č.osv. 3551/T14	mierka:	1:500
zodp. projektant:	JOZEF RUMAN č.osv. 3551/T14	číslo výkresu:	
hlavný projektant:	ING.ARCH.TOMÁŠ GAŇO, 2145 AA SKA		
názov výkresu:	SITUÁCIA - ROZVODY NN		